



Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Дзержинску Нижегородской области

606008, г. Дзержинск, ул. Урицкого, 11 тел. 26-49-27, факс 26-49-27 (код - 831), e-mail: ogpn@mail.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)

г. Дзержинск
(место составления акта)

«23» июня 2016 г.
(дата составления акта)

«11» час. «30» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 93

По адресу/адресам: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 33Б
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя Главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Пономарева А.Н. от 03 июня 2016 года №93
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения «Социальный приют для детей и подростков города Дзержинска»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« <u>20</u> » <u>июня</u> 2016 г. с <u>13</u> час. <u>00</u> мин. до <u>15</u> час. <u>00</u> мин.	Продолжительность <u>1</u> <u>рабочий день</u>
« <u>21</u> » <u>июня</u> 2016 г. с <u>13</u> час. <u>00</u> мин. до <u>15</u> час. <u>00</u> мин.	Продолжительность <u>1</u> <u>рабочий день</u>
« <u>22</u> » <u>июня</u> 2016 г. с <u>13</u> час. <u>00</u> мин. до <u>15</u> час. <u>00</u> мин.	Продолжительность <u>1</u> <u>рабочий день</u>
« <u>23</u> » <u>июня</u> 2016 г. с <u>11</u> час. <u>00</u> мин. до <u>11</u> час. <u>30</u> мин.	Продолжительность <u>1</u> <u>рабочий день</u>

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержинску Нижегородской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Государственного казенного учреждения «Социальный приют для детей и подростков города Дзержинска» Морозова Ольга Николаевна 03.06.2016 г. 11 час. 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

✓ 
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержинску Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области - главный государственный инспектор города Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Оборин Николай Иванович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Морозова Ольга Николаевна, директор; Кожина Оксана Николаевна, заместитель директора

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указаний положений (нормативных) правовых актов): нарушения не выявлены


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись

■ выявлены факты невыполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

■ нарушений не выявлено: нарушения не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: не составлялись

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержинску Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области - Главный государственный инспектор города Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Оборин Николай Иванович




(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Морозова Ольга Николаевна, директор Государственного казенного учреждения «Социальный приют для детей и подростков города Дзержинска»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» июня 2016 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)